

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 260173RECH10-B-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

License holder:

Marca: / Trademark:

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No. 278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China



Dirección de fábrica: /

Factory location:

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No. 278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: Inversor fotovoltaico con almacenamiento de energía / Energy Storage Photovoltaic Inverter

Modelos: / Models:

X3-NEO- X3-NEO- X3-NEO- X3-NEO- X3-NEO- X3-NEO-

5K-LV 8K-LV 10K-LV 12K-LV 15K-LV 20K-LV

Datos técnicos: /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

5 kW 8 kW 10 kW 12 kW 15 kW 20 kW

Tensión nominal / Rated voltage

230/400 V_{AC}

Frecuencia nominal / Rated frequency

50 Hz

Versión firmware / Firmware version

MDSP: V001, ARM: V001, SDSP: V001

Número de fases / Number of phases

Trifásico / Three-phase
(3L/N/PE)

Transformador de aislamiento /

Isolation transformer

No / No

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones: / Is in compliance with the requirements of the regulations:

- RD 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. (*)
- RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. (*)
- RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. (*)

(*) **Observación:** Siendo **SOLO** certificadas las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto-reconexión y factor de potencia en la red, según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / (*) **Remark:** Being **ONLY** certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, self-reconnection and power factor in the grid, as stated in the Real Decreto 647/2020.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno PROCESO 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PROCESO 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 9 de Julio de 2026. / This certificate is first issued on 9th July 2026.

Este certificado es válido hasta el 9 de julio de 2031. / This certificate is valid until the 9th July 2031.

Madrid, 9 de julio de 2026 / Madrid, 9th July 2026



Daniel Arranz Muñoz
Director de Certificación

