

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 260173RECH10-A-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /

License holder:

Marca: / Trademark:

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No. 278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China



Dirección de fábrica: /

Factory location:

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

No. 278, Shizhu Road, Chengnan Sub-district, Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang, China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: Inversor fotovoltaico con almacenamiento de energía / Energy Storage Photovoltaic Inverter

Modelos: / Models:

Datos técnicos: /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

Tensión nominal / Rated voltage

Frecuencia nominal / Rated frequency

Versión firmware / Firmware version

Número de fases / Number of phases

Transformador de aislamiento /

Isolation transformer

X3-NEO- 5K-LV	X3-NEO- 8K-LV	X3-NEO- 10K-LV	X3-NEO- 12K-LV	X3-NEO- 15K-LV	X3-NEO- 20K-LV
5 kW	8 kW	10 kW	12 kW	15 kW	20 kW

230/400 V_{AC}

50 Hz

MDSP: V001, ARM: V001, SDSP: V001

Trifásico / Three-phase
(3L/N/PE)

No / No

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002:2020**, Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014**, "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 9 de Julio de 2026. / This certificate is first issued on 9th July 2026.

Este certificado es válido hasta el 9 de julio de 2031. / This certificate is valid until the 9th July 2031.

Madrid, 9 de julio de 2026 / Madrid, 9th July 2026

Daniel Arranz Muñoz
Director de Certificación

